

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ (ΚΕΔΑ/Ζ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Φ.831/1962 /ΑΔ.
Σ.563
Ζούμπερι, 30 Σεπ. 19

ΑΠΟΦΑΣΗ

**“Τροποποίηση Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ.
Δ.7/19 για την
Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του ΚΕΔΑ/Ζ ”**

Έχοντας υπ’ όψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/09-03-99) «Κύρωση του ΚώδικαΔιοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειαςμε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α’ 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίαςΑνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.831/ 1023 /ΑΔ.1959/Σ.561/27 Σεπ. 19/ΚΕΔΑ/Ζ(ΑΔΑ: 6ΥΠΔ6-ΩΣΧ) απόφαση, με την οποία προκηρύχθηκε ο υπ’ αριθμ. 7/19 Συνοπτικός Διαγωνισμός.

η. Το υπ’ αριθμ. 21/ 30-9-19/ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΥΠ ΥΣ, με το οποίο ο φορέαςπροβολής της απαίτησης εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 3 των τεχνικών προδιαγραφών του υπ’ αριθμ. 7/19 Συνοπτικού Διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε την εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης του ΚΕΔΑ/Ζ, ως φορέας προβολής της απαίτησης θέματος, στο από 30 Σεπ. 19 Υ.Σ. του.

2. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 7/19 διακήρυξη προμήθειας αντικειμένου θέματος, ως προς την παράγραφο 3 του παραρτήματος «Γ», ως κάτωθι:

Κανονισμοί	DIN 6271-ISO 8528-ISO 3046-BS 5514-CE-VDE 0875–VDE 0108
Συνεχής ισχύς	550 KVA Stand by 500 KVA Prime
Ταχύτητα (στροφές)	1500 rpm/min
Αριθμός κυλίνδρων	Τουλάχιστον 6
Διάταξη κυλίνδρων	Σε σειρά ή V
Κυλινδρισμός	Τουλάχιστον 15
Ψύξη	Υδροψυκτος
Τρόπος αναρρόφησης	Με υπερπλήρωση
Ρύθμιση τάσεως γεννήτριας	Ηλεκτρονική
Ρεύμα	3Φ, 230/400V
Συνθήκες περιβάλλοντος	-15°C έως +45°C (θερμοκρασία) 10% έως 80% (υγρασία) 0-1000μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (υψόμετρο)
Στάθμη θορύβου	75-80 dBA/7μ. και θα πραγματοποιηθεί μέτρηση μετά την εγκατάσταση με διακριβωμένο όργανο

3. Κατά τα λοιπά, η διακήρυξη του υπ' όψη διαγωνισμού ισχύει ως έχει.

Ζούμπερι, 30 Σεπτεμβρίου 19

Σμχος (I) Φίλιος Γεώργιος

Δκτης ΚΕΔΑ/Ζ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθ. Καμπανάκη

Γραμματέας ΚΕΔΑ/Ζ

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες προς Ενέργεια

ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΟΙΚ

Αποδέκτες προς Πληροφορία

ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΥΠ-ΣΣΕ