

**ΠΡΟΣ:** 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5)  
Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3)  
Τηλ.: 210 550 4398 - 4397  
**ΚΟΙΝ.:** Φ.831/ΑΔ.13065  
Σ.5202  
Ελευσίνα, 18 Αυγ 22

**ΘΕΜΑ:** Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δ.05/22) για την Προμήθεια Ελαστικών Σωληνώσεων Παροχής Καυσίμου των Β/Τφ Οχημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (Ο/Ν 223170) – Παροχή Διευκρινίσεων

1. Σας πληροφορούμε τα ακόλουθα επί υποβληθέντων αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θέματος:

Αίτημα (Συνοπτικά): «Είναι απαραίτητο να δοθούν τα κάτωθι επιπλέον στοιχεία: - Η ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ με ΑΡΙΘΜΟ CPV 4416510-5 και 44164310-3 Ή – ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ...για παράδειγμα: - την κατασκευή των σωληνώσεων (εσωτερική επένδυση, κυρίως τοίχωμα, εξωτερική στρώση, οπλισμό, κλπ), τις προδιαγραφές των φλατζών...τον τύπο των φλατζών...το υλικό κατασκευής των φλατζών...την ονομαστική πίεση λειτουργίας...την ελάχιστη πίεση διάρρηξης...την ταχύτητα ροής...την ελάχιστη ακτίνα κάμψης...την ηλεκτρική αγωγιμότητα».

Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα II – «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι», για κάθε υλικό που αναγράφεται στις απαιτήσεις υπάρχει αντίστοιχα και η απαίτηση. Πιο συγκεκριμένα για τους ελαστικούς σωλήνες 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3 η απαίτηση είναι με ISO 1825 Grahde Ω. Type F ή προδιαγραφές EI 1529 Grade 2 Type F ή την EN 1361:1997 Type F, with Internal Diameter more than 1,5 in.

Αίτημα: Στην παράγραφο 1.1.4 του Παραρτήματος II - «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» προβλέπεται η απαίτηση «Ελαστικός Σωλήνας 2,5”(20μ μήκος) CAGE 93568 Ποσότητα για προμήθεια :EA 4 CPV: 44165100-5» και στην αντίστοιχη απαίτηση «NSN 4720-00-611-9581, P/N 284-0700 (CAGE CODE: 93568)». Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.

Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1.4 του Παραρτήματος II - «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι»: «Η προμήθεια του υλικού παραγράφου 1.1.4 απαιτείται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία αναγνώρισης αυτού ήτοι με τον ειδικό αριθμό PART NUMBER-P/N που αποδίδεται από τους πιστοποιημένους βάσει της Τεχνικής Βιβλιογραφίας κατασκευαστές (OEM-Original Equipment Manufacturer) και τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή (NCAGE ή MFC Code), όπως αυτά φαίνονται στο Παράρτημα «I» της Διακήρυξης. Αποδεκτά δύναται να γίνουν υλικά που χαρακτηρίζονται ως «ισοδύναμα» κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον κατασκευαστή – OEM του υλικού».

2. Συναφώς επισημαίνεται ότι αναφορικά με την υποβολή σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.3 της διακήρυξης (Δ.05/22).

3. Ευελπιστώντας στη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θέματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Παλαιολόγος  
Για τον απουσιάζοντα Διοικητή

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (Ο) Δημοσθένης Δημητρόπουλος  
Τμχης Δ5/3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αποδέκτες για πληροφορία

201ΚΕΦΑ/Δ1 – Δ2 – Δ5

201ΚΕΦΑ/Δ2 Πρόεδρο ΕΔΔ [Ασμχο (Ε) Μουτζουρέλλη Απόστολο]